


| A1 – ATTYKA | [cm] |
|---|---|
| systemowy silikonowy tynk cienkowarstwowy barwiony w masie | 0.5 |
| styropian EPS 80–038 FASADA | 20.0 |
| warstwa konstrukcyjna, ściana żelbetowa/pustak betonu komórkowego | 25.0 |
| styropian EPS 80–038 FASADA | 20.0 |
| systemowy silikonowy tynk cienkowarstwowy barwiony w masie/ obsadzenie z blachy stalowej powlekanej | 0.5 |

| A2 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA | [cm] |
|---|---|
| systemowy silikonowy tynk cienkowarstwowy barwiony w masie | 0.5 |
| styropian EPS 80–038 FASADA 25cm, 20cm | 45.0 |
| warstwa konstrukcyjna, ściana żelbetowa/pustak betonu komórkowego | 25.0 |
| styropian EPS 80–038 FASADA | 20.0 |
| tynk cienkowarstwowy/ofasowanie z blachy powlekanej | 0.5 |

| A3 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA | [cm] |
|---|---|
| tynk cienkowarstwowy/ofasowanie z blachy powlekanej | 0.5 |
| styropian EPS 80–038 FASADA 25cm, 20cm | 45.0 |
| warstwa konstrukcyjna, ściana żelbetowa/pustak betonu komórkowego | 25.0 |
| dylatacja | 1.0 |
| mur istniejącego budynku | – |

| D1 – DACH | [cm] |
|---|---|
| membrana dachowa PVC | – |
| wełna mineralna Hardrock Max | 5.0 |
| wełna mineralna Monrock Max | 20.0 |
| folia paroizolacyjna | – |
| blacha trapezowa T60 | 6.0 |
| płatwie stalowe C150 | 15.0 |
| rygiel stalowy IPE | – |

| D2 – DACH | [cm] |
|---|---|
| blacha trapezowa T35 | – |
| pustka wentylacyjna | – |
| taty drewniane 4.5x5, folia paroprzepuszczalna | 4.5 |
| warstwa dociskowa: ogród z ziemiankę, drenaż | – |
| folia dachowa PVC 1.5x14, wełna mineralna 30cm | – |
| folia paroprzepuszczalna | – |
| płyta stropowa | 14.0 |
| tynk cementowo–wapienny | 1.5 |

| F1 – ŚCIANA FUNDAMENTOWA | [cm] |
|---|---|
| folia kubełkowa | – |
| płyty styr. ekstrud. XPS | 18.0 |
| hydroizolacja na bazie rozpuszczalników wodnych | – |
| ściana fundamentowa żelbetowa | 25.0 |
| hydroizolacja na bazie rozpuszczalników wodnych | – |
| styropian EPS 80–038 | 2.0 |

| F2 – ŚCIANA FUNDAMENTOWA | [cm] |
|---|---|
| folia kubełkowa | – |
| płyty styr. ekstrud. XPS | 18.0 |
| hydroizolacja na bazie rozpuszczalników wodnych | – |
| ściana żelbetowa, beton architektoniczny | 25.0 |

| F3 – ŚCIANA FUNDAMENTOWA | [cm] |
|---|---|
| styropian EPS 80–038 | 2.0 |
| hydroizolacja | – |
| ściana żelbetowa | 25.0 |
| hydroizolacja | – |
| styropian EPS 80–038 | 2.0 |

| P1 – POSADZKA NA GRUNCIE | [cm] |
|---|---|
| terakota podłogowa/posadzka żywiczna | 2.0 |
| wylewka wyrównująca | – |
| podkład jastrychowy, zbrojony siatką zgrzewaną | 7.0 |
| warstwa poślizgowa, folia budowlana | – |
| styropian EPS 100–038 | 15.0 |
| papa termozgrzewalna | – |
| podbudowa betonowa | 15.0 |
| zagęszczony kliniec kruszywa mineralnego | min. 30.0 |
| zagęszczony grunt | |

| P2 – POSADZKA NA GRUNCIE W SALI DO ĆWICZEŃ | [cm] |
|---|---|
| systemowa wykładzina do sal sportowych | 0.8 |
| płyta OSB3 12mm x 2 | 2.4 |
| legary drewniane górne 70mm x 80mm, rozstaw 2.5m | 7.5 |
| legary drewniane dolne 70mm x 80mm, rozstaw 0.5m podkładki sprężyste z regranulatu gumowego | |
| listwy przyścienne z otworami wentylacyjnymi | |
| systemowa podkładka sprężysta pod legar dolny | 3.0 |
| warstwa poślizgowa, folia budowlana | |
| wylewka betonowa zbrojona, dylatowana | 10.0 |
| warstwa poślizgowa, folia budowlana | |
| styropian EPS 100–038 | 15.0 |
| papa termozgrzewalna | – |
| podkład betonowy zbrojony | 15.0 |
| zagęszczony klinieć kruszywa mineralnego | 30.0 |
| zagęszczony grunt | – |

| P3 – STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY | [cm] |
|---|---|
| terakota podłogowa/posadzka żywiczna | 2.0 |
| wylewka wyrównująca | – |
| wylewka betonowa, zbrojona siatką zgrzewaną | 7.0 |
| warstwa poślizgowa, folia budowlana | – |
| styropian EPS 100–038 | 5.0 |
| płyta żelbetowa | 14.0 |
| tynk cementowo–wapienny | 1.5 |

| P4 – STROP | [cm] |
|---|---|
| terakota podłogowa/posadzka żywiczna | 2.0 |
| wylewka wyrównująca | – |
| wylewka betonowa, zbrojona siatką zgrzewaną | 7.0 |
| warstwa poślizgowa, folia budowlana | – |
| styropian EPS 100–038 | 5.0 |
| płyta żelbetowa | 14.0 |
| wełna mineralna 2x20cm | 40.0 |
| folia wiatroizolacyjna | – |
| płyty dekoracyjne HPL, na podkonstrukcji z profili stalowych | – |

| S1 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA | [cm] |
|---|---|
| cegła klinkierowa półlicówka | 5.5 |
| pustka powietrzna wentylowana | 2.0 |
| wełna mineralna | 15.0 |
| warstwa konstrukcyjna ściany – pustak ceramiczny | 25.0 |
| tynk cementowo–wapienny | 1.5 |

| S2 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA | [cm] |
|---|---|
| ściana osłonowa przeszklona szkłem izolacyjnym na systemowej konstrukcji aluminiowej | – |
| wełna mineralna | 15.0 |
| warstwa konstrukcyjna pustak ceramiczny | 25.0 |
| styropian EPS 80–038 | 20.0 |

| S3 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA | [cm] |
|---|---|
| systemowy silikonowy tynk cienkowarstwowy barwiony w masie | 0.5 |
| styropian EPS 80–038 FASADA/wełna mineralna | 20.0 |
| warstwa konstrukcyjna, pustak ceramiczny/ściana żelbetowa | 25.0 |
| tynk cementowo – wapienny | 1.5 |

| St1 – STROPODACH | [cm] |
|---|---|
| warstwa balastowa – żwir płukany | 8.0 |
| geowłóknina | – |
| styropian XPS | 25.0 |
| membrana dachowa zgrzewalna wierzchnia | – |
| membrana dachowa zgrzewalna podkładowa | – |
| warstwa gruntująca | – |
| betonowa warstwa spadkowa | 5.0–3.0 |
| płyta żelbetowa | 14.0 |
| tynk cementowo–wapienny | 1.5 |

| St2 – STROPODACH | [cm] |
|---|---|
| płytki tarasowe prefabrykowane betonowe | 3.0 |
| pustka wentylacyjna/podkładki dystansowe regulowane | 3.0–1.0 |
| styropian XPS | 15.0 |
| betonowa warstwa spadkowa 1% | 4.0–2.0 |
| płyta stropowa żelbetowa | 12.0 |
| tynk cementowo–wapienny | 1.5 |

| Sch1 – SCHODY | [cm] |
|---|---|
| terakota/płyta kamienia naturalnego | 3.0 |
| płyta betonowej spocznika | 12.0 |
| tynk cementowo – wapienny | 1.5 |

| Sch2 – SCHODY | [cm] |
|---|---|
| warstwa zyscicy ejakulacyjnej na bazie kruszywa mineralnego do uzyskania powłoki antypoślizgowej | – |
| płyta betonowa | 12.0 |
| zagęszczone kruszywo mineralne | min. 30.0 |
| zagęszczony grunt | – |

| W1 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA | [cm] |
|---|---|
| tynk cementowo–wapienny | 1.5 |
| warstwa konstrukcyjna – pustak ceramiczny | 25.0 |
| tynk cementowo–wapienny | 1.5 |

| W2 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA | [cm] |
|---|---|
| tynk cementowo–wapienny | 1.5 |
| pustak ceramiczny | 25.0 |
| tynk cementowo–wapienny | 1.5 |

| W3 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA | [cm] |
|---|---|
| tynk cementowo–wapienny | 1.5 |
| pustak ceramiczny | 12.0 |
| tynk cementowo–wapienny | 1.5 |

| W4 – ŚCIANA DZIAŁOWA | [cm] |
|---|---|
| systemowe kabiny sanitarne z litej płyty HPL | 1.3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor | Gmina Brzeźnica, 34–114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 | | |
| Obiekt | budowa sali gimnastycznej z instalacjami | | |
| Adres | działki nr 1155/9, 1105/9, obręb 121802_2_0013 Tłuczań | | |
| Faza | projekt architektoniczno – budowlany | | |
| Tytuł rysunku | przekrój A–A | | |
| Projektant | mgr inż. arch. Robert Wójcik | Nr ewid. 222/2001 | |
| Sprawdzający | mgr inż. arch. Jacek Wróbel | Nr ewid. 221/2001 | |
| Współpraca | mgr inż. Mitosz Wójcik | – | |
| Specjalność | architektoniczna | | |
| Skala | 1:50 | | |
| Data | grudzień 2020 | | |
| Numer rysunku | A–04 | | |

PRACOWNIA PROJEKTÓW
www.pracownia.pl