



Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica
woj. małopolskie, pow. wadowicki
tel.: +48 33 879 20 29, fax: +48 33 879 20 92
gmina@brzeznicza.pl, www.brzeznicza.pl

Brzeźnica, dn. 06.02.2024r.

Nr pisma ZP.271.49.2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na realizację zamówienia nr **ZP.271.49.2024 „Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Paszkówka na działce nr 123/4”**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”, Zamawiający - Gmina Brzeźnica udziela wyjaśnień w następującym zakresie:

ZAPYTANIE 2:

PYTANIE 1: Czy oferent może w dowolny sposób modyfikować przedmiary robót - przez dodawanie lub usuwanie pozycji kosztorysowych, zmianę podstaw wyceny lub zmianę obmiaru?

ODPOWIEDŹ 1:

Nie, oferent nie ma możliwości dowolnej modyfikacji przedmiaru robót, w tym dodawania lub usuwania pozycji kosztorysowych, zmiany podstaw wyceny, czy zmiany obmiaru. W przypadku umów o charakterze ryczałtowym, przedmiar robót udostępniany wykonawcom ma za zadanie dostarczenie orientacyjnych informacji pomocnych w przygotowaniu i oszacowaniu oferty cenowej. Sam wykonawca odpowiada za kalkulację swojego wynagrodzenia ryczałtowego, które przedstawia w ofercie, uwzględniając zakres rzeczowy prac określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w postanowieniach projektu umowy. Przedmiar robót, przygotowany przez zamawiającego i wskazujący m.in. podstawy do ustalania cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów rzeczowych, ma charakter wyłącznie pomocniczy. Na jego podstawie wykonawca powinien opracować kosztorys, który jednak musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją całego zakresu prac wymienionych w dokumentacji projektowej.

PYTANIE 2: W związku z obszernym, wielobranżowym przedmiotem zamówienia, a co za tym idzie z dużą ilością dokumentacji projektowej z którą Wykonawca musi się zapoznać i na jej podstawie dokonać rzetelnej wyceny, oraz w związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia przedmiotu zamówienia - zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 5 dni roboczych na dzień 19.02.2024 r.

ODPOWIEDŹ 2:

Tak. Zamawiający wydłuża czas na złożenie ofert. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ.



Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica
woj. małopolskie, pow. wadowicki
tel.: +48 33 879 20 29, fax: +48 33 879 20 92
gmina@brzeznicza.pl, www.brzeznicza.pl

1. W rozdziale XI, pkt 1 ulega zmianie termin związania ofertą z dnia 12.03.2024r. na dzień **19.03.2024r.**
2. W rozdziale XIII, pkt. 23 ulega zmianie termin składania ofert z dnia 12.02.2024r. o godz.11:00. **na dzień 19.02.2024r. o godz. 11:00.**
3. W rozdziale XIV, pkt. 1 ulega zmianie termin otwarcia ofert z dnia 12.02.2024 godz. 12:00 **na dzień 19.02.2024r. godz. 12:00**

ZAPYTANIE 3:

Proszę o uszczegółowienie informacji dotyczących stolarki drzwiowej oraz okiennej:

PYTANIA 1. Konstrukcje O7, Do 7 , Do 8 , O8 , O9 , Do 10 , O10 , O11 Do 11 , w jakim systemie mają zostać wykonane? W systemie fasadowym (słupowo-ryglowym) czy systemie otworowym?

ODPOWIEDŹ 1: W systemie otworowym.

PYTANIE 2. Czy Inwestor dopuści podział poprzeczką szyby w konstrukcjach o powierzchni powyżej 5 m²?

ODPOWIEDŹ 2. Nie

PYTANIE 3. W jakim systemie ma zostać wykonany montaż stolarki? Standard czy z tzw. EPDM-e?

ODPOWIEDŹ 3: EPDM

PYTANIE 4. Proszę o podanie kolorystyki stolarki okiennej oraz drzwiowej.

ODPOWIEDŹ 4: Kolorystyka stolarki okiennej oraz drzwiowej w standardzie RAL.

ZAPYTANIE 4:

PYTANIE 1:

Proszę o podanie uszczegółowionych parametrów technicznych wykładzin podłogowych opisanych w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ 1:

KLASA UŻYTKOWA	33
KLASA PALNOŚCI	Bfl-s1
RODZAJ WŁÓKNA	100% poliamid
WYSOKOŚĆ RUNA	3-4 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	5,0-6,5 mm
GRAMATURA RUNA	600-750 g/m ²

PYTANIE 2: Proszę o podanie uszczegółowionych parametrów technicznych płytek gresowych podłogowych oraz ściennych opisanych w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ 2:

- **Parametry płytek podłogowych**

Mrozoodporne - tak



Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica
woj. małopolskie, pow. wadowicki
tel.: +48 33 879 20 29, fax: +48 33 879 20 92
gmina@brzeznicapl.pl, www.brzeznicapl.pl

Antypoślizgowość - R10-11
Gatunek - I
Klasa ścieralności - PEI IV
Powierzchnia - Drewnopodobna, Matowa
Rektyfikacja - Tak

- **Parametry płytek ściennych**

Gatunek - I
Klasa ścieralności - 4
Powierzchnia - połysk
Rektyfikacja - Tak
Mrozoodporne - tak

Dodatkowe informacje:

Zamawiający zmienia:

1. SWZ. w sposób wskazany jak wyżej w odpowiedzi nr 2. zapytania 2 - cz. XI pkt 1 oraz cz. XII pkt. 23 i cz. XIV pkt 25. (zmiany z dnia 06.02.2024r. zaznaczono kolorem czerwonym).

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem,
Bogusław Antos
Wójt Gminy Brzeźnica
/podpisano elektronicznie/